

LEGENDA:

SYMBOL	OPIS
CZ-WL	czujnik (NZ) – wilgoci pompy
CZ-F	czujnik (NZ) – zabezpieczenia FM/WRP pompy
CZ-BR	czujnik (NZ) – otwarcia bramy
CZ-WŁ	czujnik (NZ) – otwarcia wjazdu
CZ-SZS	czujnik (NZ) – otwarcia SZS
CZ-UPS	czujnik (NZ) – pracy na UPS
S1	czujnik (NZ) – „Suchobiegu”
S2	czujnik (NO) – „Pracy 1P”
S3	czujnik (NO) – „Alarmowy”
S2/2P	czujnik (NO) – „Pracy 2P”
SA1	czujnik analogowy 0-5V (0-10V) lub 4-20mA - poziom cieczy
CKF	czujnik (NZ) – kontroli faz
TK	czujnik (NZ) – termiczny pompy
WG (WS)	wyłącznik główny lub przełącznik Sieć-0-Agregat min. 40A
WRP	wyłącznik różnicowo-prądowy 25/30 A/mA
WRP-KP	przełącznik (NZ) pomocniczy do WRP 230V
Z1	zasilacz 24VDC, moc zależna min. 50VA, gdy „B” uforowy
Q1/Q2	stycznik 230VAC 4P (NO) 12A – pracy pompy 1 / 2
QR	stycznik 230VAC 4P (NO) 12A – rewersyjny
N	sterownik PLC E13R14
G1	grzałka 24VDC/230VAC min. 15W
C1	kondensator pracy - wartość zależna od silnika pompy
C2	kondensator rozruchu z wyłącznikiem - wartość zależna od silnika pompy
F0	bezpiecznik topikowy 5x20 T 2,5-3,15A – 24VDC zasilania sterownika N
F1/F2	bezpiecznik topikowy 5x20 T 1-2A – 230VAC zasilania stycznika Q
FT1/FT2	bezpiecznik topikowy 5x20 F 50-100mA – 24VDC termika/kliksona TK
FG-L1	bezpiecznik topikowy 5x20 T 1-2A – 230VAC zasilania grzałki
ASO	alarmowa sygnalizacja optyczna 24VDC Imx=0,2A – sygnał pulsacyjny
ASZ	alarmowa sygnalizacja zewnętrzna 24VDC – sygnał stały na przełącznik



